

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

NO	PARAMETER	HASIL UJI	BAKU MUTU	SATUAN	SPEKIFIKASI METODE
1	X Bau	Tidak Berbau	Tidak Berbau	-	SM APHA 24th Edition, 2150 B, 2023
2	Besi (Fe) Terlarut	0.1717	0.2	mg/L	SM APHA 24th Ed., 3120 B, 2023
3	Escherichia coli	0	0	CFU/100 ml	SM APHA 24th Ed., 9222 J, 2023
4	Kekeruhan (Turbidity)	<1	<3	NTU	SM APHA 24th Ed., 2130 B, 2023
5	% Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	<0.0058	0.01	mg/L	SM APHA 24th Ed., 3500-Cr B, 2023
6	Mangan (Mn) Terlarut	0.04500	0.1	mg/L	SM APHA 24th Ed., 3120 B, 2023
7	Nitrat (NO ₃ -N)	2.3	20	mg/L	SM APHA 24th Ed., 4500-NO ₃ -E, 2023
8	Nitrit (NO ₂ -N)	<0.0008	3	mg/L	SM APHA 24th Ed., 4500-NO ₂ -B, 2023
9	pH	7.48	6.5-8.5	-	SM APHA 24th Ed., 4500-H ⁺ -B, 2023
10	Suhu	35.6	Suhu Udara ± 3	°C	SM 06-6989.23-2005
11	Total Coliform	0	0	CFU/100 ml	SM APHA 24th Ed., 9222 J, 2023
12	Total Padatan Terlarut (TDS)	162	<300	mg/L	SM APHA 24th Ed., 2540 C, 2023
13	Warna	<1	10	TCU	SM 6989.80 : 2011

No. LHP	No. SAMPEL	JENIS SAMPEL
SEEN012601/002	SEEN012601/002	Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi

Informasi Pelanggan

Nama Pelanggan

: SCG LIGHTWEIGHT CONCRETE INDONESIA, PT

Alamat / Lokasi Sampling

: Kawasan Industri Surya Cipta Kutamekar, Jl. Surya Tekno, Kawasan Industri Surya Cipta Kav.1-T1-3 Surya Cipta, Karawang, Jawa Barat 41361

Informasi Sampling

Tanggal Sampling

: 05 Agustus 2026

Metode Sampling

: 1. IKM/ISI/7.3.11.2
: 2. SNI 9033:2022.2

Keterangan

: Output Surya Cipta

Titik Koordinat

: 6°22'52.8"S 107°19'24.5"E

Kondisi Lingkungan Titik Sampling

Suhu Udara

: 32.8 °C

Periode Analisa

: 05 Agustus 2026 - 12 Agustus 2026

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Parameter Air Untuk Keperluan Higiene dan Sanitasi

X Parameter belum terakreditasi.

Tangerang, 12 Agustus 2026

