



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
**UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
WILAYAH II**

Jl. Husni Hamid No. 55.A, Nagasari, Karawang Barat
email : bppkwilayah2@gmail.com
KARAWANG – 41311

SURAT KETERANGAN

Nomor : 566.8 / 366 / UPTD-WIL.II / II / 2025

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan sepenuhnya oleh Ahli K3 Bidang Listrik Sdr. Donny Gustiawan, SKP: 5/14845/AS.01.04/IX/2023, dari PJK3 PT. VANZHA ABADI SEJAHTERA yang beralamat di Permata Pamulang Blok H1 No.7 Kel. Bakti Jaya Kec. Setu Kota Tangerang Selatan, pada tanggal 22 Desember 2024, terhadap Instalasi Penyalur Petir di PT SCG LIGHTWEIGHT CONCRETE INDONESIA dan sesuai Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Nomor: 1660/VAS/LRU-ILP/XII/2024, diterangkan bahwa :

A. Data Umum Objek Pengujian

1. Jenis objek K3 yang diuji : INSTALASI PENYALUR PETIR
2. Nama Perusahaan : PT SCG LIGHTWEIGHT CONCRETE INDONESIA
3. Alamat Perusahaan : Jl. Surya Tekno Kac. 1 T1-3 Suryacipta City Of Industry Kutamekar Ciampel Karawang Jawa Barat
4. Lokasi Pemakaian : Depan Ruang Compressor

B. Data Teknis Objek Pengujian

1. Jenis Penyalur Petir : ELECTROSTATIC
2. Radius Proteksi : N/A
3. Bentuk Elektroda : Copper Rod 5/8"
4. Ukuran Hantaran : N/A
5. Jumlah Hantaran : 1 (satu) buah
6. Tinggi Tiang Penyalur : 3 meter (diatas menara silo)
7. Jenis Penghantar Penyalur : Kabel NYY 1X70 mm²
8. Tahun Pemasangan : N/A
9. Nilai Pembumian : 0,64 Ω (ohm)

MEMENUHI
PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan/ pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karawang, 12-02-2025

Mengetahui;

Kepala UPTD
Pengawasan Ketenagakerjaan
Wilayah II

PONCO WIDODO, S.P., M.A.P.
Pembina
NIP. 19680824 199803 1 006

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Listrik

NAHDI PUTRA N., ST., MH.
NIP. 19830602 201101 1 001
SKP: KEP.151/NAKER-BINWASK3V/2019



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
**UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
WILAYAH II**

Jl. Husni Hamid No. 55.A, Nagasari, Karawang Barat
email : bppkwilayah2@gmail.com
KARAWANG - 41311

SURAT KETERANGAN

Nomor : 566.8 / 365 / UPTD-WIL.II / II / 2025

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan sepenuhnya oleh Ahli K3 Bidang Listrik Sdr. Donny Gustiawan, SKP: 5/14845/AS.01.04/IX/2023, dari PJK3 PT. VANZHA ABADI SEJAHTERA yang beralamat di Permata Pamulang Blok H1 No.7 Kel. Bakti Jaya Kec. Setu Kota Tangerang Selatan, pada tanggal 22 Desember 2024, terhadap Instalasi Penyalur Petir di PT SCG LIGHTWEIGHT CONCRETE INDONESIA dan sesuai Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Nomor: 1659/VAS/LRU-ILP/XII/2024, diterangkan bahwa :

A. Data Umum Objek Pengujian

1. Jenis objek K3 yang diuji : INSTALASI PENYALUR PETIR
2. Nama Perusahaan : PT SCG LIGHTWEIGHT CONCRETE INDONESIA
3. Alamat Perusahaan : Jl. Surya Tekno Kac. 1 T1-3 Suryacipta City Of Industry Kutamekar Ciampel Karawang Jawa Barat
4. Lokasi Pemakaian : Samping Kantin (Silo Pasir)

B. Data Teknis Objek Pengujian

1. Jenis Penyalur Petir : ELECTROSTATIC
2. Radius Proteksi : N/A
3. Bentuk Elektroda : Copper Rod 5/8"
4. Ukuran Hantaran : N/A
5. Jumlah Hantaran : 1 (satu) buah
6. Tinggi Tiang Penyalur : 3 meter (diatas menara silo)
7. Jenis Penghantar Penyalur : Kabel NYY 1X70 mm²
8. Tahun Pemasangan : N/A
9. Nilai Pembumian : 0,75 Ω (ohm)


MEMENUHI

PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan/ pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karawang, 12-02-2025

Mengetahui;
Kepala UPTD
Pengawasan Ketenagakerjaan
Wilayah II


PONCO WIDODO, S.P., M.A.P.
Pembina
NIP. 19680824 199803 1 006

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Listrik

 12/25
12
NAHDI PUTRA N., ST., MH.
NIP. 19830602 201101 1 001
SKP: KEP.151/NAKER-BINWASK3V/2019