

**SCG****PT. SCG LIGHTWEIGHT CONCRETE INDONESIA**

JL. Surya Tekno KAV I-T1-3 Suryacipta City Of Industry,

Kutamekar, Ciampel Jawa Barat 41361 Indonesia

Phone : 0267-8610361

Fax : 0267-8610360

N.P.W.P : 31.567.302.0-433.000

PURCHASE ORDER

To : CASH/PT BINTANG ABESTATON MAHESA
JALAN LAKSAMANA MALAHAYATI B NO 25
JAKARTA TIMUR 000000
Indonesia

PO No. : 4021016727

PO Date : 22.01.2026

PO Currency : IDR

Phone : 0812-6888-1882

Fax :

N.P.W.P :

Please supply the following item

No.	Material Code	Item Description	Qty	Unit	Delivery Date	Unit Price	Total Amount	Discount
10		Uji Kuat Tekan Beton FC	9	LOT	18.02.2026	31,532 / 1	283,788	0

Delivery To : PT SLCI
JL. Surya Tekno KAV I-T1-3 Suryacipta City Of Industry,
Karawang 41361 Indonesia

Total Prices 283,788


PPN (VAT) 31,217

Grand Total 315,005

Term of Payment : Cash

Remarks :

Prepared By	Checked By	Approved By	Confirmed By (Vendor)



PT. BINTANG ABESTATON MALAYSIA
Steel and Concrete Laboratory
 Jl. Inspeksi Saluran Jatiluhur 25 Cipinang
 Muara Jatinegara Jakarta Timur 13420
 Telp. +62 812-6888-1882
 abestaton@gmail.com

Nama Proyek : NPEA Sekel. 2

Lokasi Proyek : Tl. Pondok

Client : PT. PP (Penero) Tbk.
 Jenis Sample : Cylinder
 Supplier Besi : JCG - Beton Intan
 Salinan :

[illegible]

Pastikan data yang tertera diatas sudah benar, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan data yang ada.
(Batas maksimal penitipan 30 hari)

Penerima

Engineer

Admin


Client

()

(V)

()

()



PT. BINTANG ABESTATON MAHESA

Steel and Concrete Laboratory

Jalan Laksamana Malahayati Blok B No.25
Rt.005/Rw.007, Kelurahan Cipinang Muara,
Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi
Jakarta Timur 13420

Telp. 021-2211-2464 | WA. 0812-6888-1882
abestaton@gmail.com

Nama	:	PT. Bintang Abestaton Mahesa
Bank	:	BCA KCU Matraman, Jalan Matraman Raya No. 14 RW. 1, Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur
No. a/c	:	342 - 5505666 (IDR)

Sudah terima dari

PERSEROAN TERBATAS - BADAN SCG LIGHTWEIGHT CONCRETE INDONESIA

Banyaknya uang

Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran

: Uji Kuat Tekan Beton fc di bawah 40 sebanyak 9 Pcs,
sesuai No. Invoice : 25/12/CT/385 Tanggal 29 Desember 2025

Jumlah Rp.

315.000

Jakarta, 29 Desember 2025

PT. BINTANG ABESTATON MAHESA

Florentinus Loyla A Artonang, S.T.



PT. BINTANG ABESTATON MAHESA
Steel and Concrete Laboratory
Jalan Laksamana Malahayati Blok B No. 25
RT. 005/RW. 007, Kelurahan Cipinang Muara,
Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi
Jakarta Timur 13420
Telp. 021-2211-2464 | WA. 0812-6888-1882
abestaton@gmail.com

INVOICE

No Invoice : 25/12/CT/385
Tanggal Invoice : 29 Desember 2025
Tanggal Pengujian : 29 Desember 2025
Nama Proyek : Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern
Lokasi Proyek : Jakarta Utara
Client : PERSEROAN TERBATAS - BADAN SCG LIGHTWEIGHT CONCRETE INDON

No	Keterangan	Jumlah	Harga Satuan	Harga Total
1	Uji Kuat Tekan Beton Fc Kurang Dari 40	9	Rp 35.000	Rp 315.000
Total Harga				Rp 315.000
Sub Total				Rp 283.784
DPP				Rp 260.135
PPN 12%				Rp 31.216
Total Yang di bayarkan				Rp 315.000

Ketentuan :

- Harga di atas sudah termasuk PPN 12%, dengan DPP Nilai lain sesuai aturan PMK 131 Tahun 2024
- Metode pembayaran melalui : Bank transfer / Debit card (minimal transaksi Rp 200.000)
Nama Bank : BCA
Nama Akun : PT Bintang Abestaton Mahesa
No. Rekening : 342.5505666
- Untuk pemotongan PPh 23 dilakukan oleh pemberi tugas sendiri dan bersifat reimburse
Langkah-langkah untuk klaim pengembalian dana atas PPh 23 :
 - Menyerahkan bukti potong PPh 23 asli dan invoice original (bukan copy).
 - Penyerahan bukti potong diterima paling lambat akhir bulan berikutnya setelah faktur pajak diterbitkan.
 - Pengembalian dana akan di transfer setiap hari jumat di minggu yang sama dengan diterimanya point A.
- Faktur pajak akan dikirimkan melalui email paling lambat H+2 setelah uang di transfer.

Hormat Kami,

Florentinus Loyla A Aritonang, S.T

Faktur Pajak

Nama: BINTANG ABESTATON MAHESA
Alamat: JALAN LAKSAMANA MALAHAYATI
B NO.25, KOTA ADM. JAKARTA TIMUR
#0427498498008000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500433242125

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : BINTANG ABESTATON MAHESA
Alamat : JALAN LAKSAMANA MALAHAYATI B NO.25, RT 005, RW 007, CIPINANG MUARA, JATINEGARA, KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA 13420
NPWP : 0427498498008000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : SCG LIGHTWEIGHT CONCRETE INDONESIA
Alamat : JL.SURYA TEKNO KAV I-T1-3, SURYACIPTA CITY OF INDUSTRY, KUTAMEKAR , RT 000, RW 000, KUTAMEKAR, CIAMPEL, KAB. KARAWANG, JAWA BARAT 41363 #0315673020433000000000
NPWP : 0315673020433000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: -

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Uji Kuat Tekan Beton Fc Kurang Dari 40 sebanyak 9 piece dengan harga jual Rp31.531,53 per piece Rp 31.531,53 x 9,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	283.783,77
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			283.784,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			260.135,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			31.216,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, 29 Desember
2025



Ditandatangani secara elektronik
SILVESTER ALFREDO BAYU A.



PT. BINTANG ABESTATON MAHESA
Steel and Concrete Laboratory
Jl. Laksamana Malahayati Blok B No.25
Cipinang Muara - Jatinegara
Jakarta Timur
Phone : +62 812-6888-1882
Website : abestaton.com



INKINDO
18908/P/3458.DKI

REPORT

COMPRESSION TEST

PROYEK PENYEMPURNAAN PENINGKATAN STASIUN TANAH ABANG BARU

PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK.

Code Number	:	CT25 3216
Date		
1. Received	:	December 29 th , 2025
2. Tested	:	December 29 th , 2025
Report Published	:	December 29 th , 2025
Result	:	As Attached

Checked by:

Approved by:






Project Name : Proyek Penyempurnaan Peningkatan Stasiun Tanah Abang Baru
Project Location : DKI Jakarta

Client : PT. PP (Persero) Tbk.
Batching Plant : SCG - Beton Instan
Method : SNI 1974-2011

Type of Sample : Cylinder
Size : 15x30cm
Grade : fc' 10

No	Code	DATE		Age (days)	Cylinder Weight (kg)	Cylinder Density (kg/m ³)	Maximum Load (kN)	Compressive Strength (MPa)
		Pouring	Test					
1	FC' 10 SL 12±2 PT.PP (PERSERO) BETON INSTAN	27-Nov-25	29-Dec-25	32	12,35	2329,56	256,88	14,54
2	FC' 10 SL 12±2 PT.PP (PERSERO) BETON INSTAN	27-Nov-25	29-Dec-25	32	12,40	2338,99	293,59	16,61
3	FC' 10 SL 12±2 PT.PP (PERSERO) BETON INSTAN	27-Nov-25	29-Dec-25	32	12,41	2340,87	273,97	15,50

PT-PP Witness 1:  (Handwritten signature)	PT-CCM Witness 2:  (Handwritten signature)	BTP-2KFC Witness 3:  (Handwritten signature)	Checked by:  Florentinus Loyla A Aritonang, S.T.
--	---	--	---

This report is generated only from the tested sample in Bintang Abestaton Mahesa Laboratory.

No part of this publication may be reproduced, in any form or by any means, electronically, mechanically, by photocopying, recording, or otherwise, without prior permission of PT. Bintang Abestaton Mahesa.